ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
О.М. Бурлаков
«14» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В »
_____В.Г. Агафонов
_____20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 14.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»:
Добровольский С.А.

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 3.44
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Лянтор
Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.М. Бурлаков
«14» 06. 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВиВ»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 14.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____

Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
Добровольский С.А.
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 3.44
(наименование объекта,адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.М. Бурлаков
«08» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 8.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Гордеев В.М.

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: Эстонских дорожников 28
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.М. Брянцев
«08» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 8.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Дордеев В.М.
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: Эстонских дорожников 28
(наименование объекта,адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«10» 06 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 10.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____
Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Будничкин А.А.
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 7.1/1
(наименование объекта,адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.И. Бурмина
«10» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 10.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 7.1/1
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«24» 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 24.05 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
Жураев М Р

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 22/2
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутская район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.М. Бурганов
«24» 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 24.05 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____

Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____

Низрав И.Р
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 22/2

(наименование объекта,адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2,5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.М. Бурланов
«20» 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____В.Г. Агафонов
_____20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 20.05 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Валитов Ч.Н

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 22/1
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«20» 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 20. 05 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____
Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Волков Ч Н
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 22/1
(наименование объекта,адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
27 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВиВ»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 27.05 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Винова Юлия Романовна

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 22/3
(наименование объекта, адрес, протяженность)
При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«27» 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20___ г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 27.05 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 22/3
(наименование объекта, адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____ (подпись)

Представитель подрядной организации _____ (подпись)

Представитель «Абонента» _____ (подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.И. Ярмиева
«31» 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 31.05 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Алиев Г. Н

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 36/1
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.Н. Буланов
«31» 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В »
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 31.05 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 36/1
(наименование объекта, адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.И. Бурлатов
«03» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20___ г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 3.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____

Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
Новиченко А.А.
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 36/2
(наименование объекта, адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2,5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.Н. Бурганов
«03» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 3.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
Новгородцев А.А.

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 1.дом 36/2
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)