ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«22» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 22.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____
Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 5.дом 5/1
(наименование объекта, адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Лянтор
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«22» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВиВ»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 22.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 5.дом 5/1
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Лянтор
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
24 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВиВ»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 24.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____
Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
Гашимов Вагиф Рамазанович
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 5.дом 5
(наименование объекта,адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район, п.г.т. Лянтор
Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«24» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В»
_____ В.Г. Агафонов
_____ 20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 24.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»:
Гаммамов Асхаб Рамазанович
составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке :мик 5.дом 5
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«30» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВиВ»
_____В.Г. Агафонов
_____20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 30.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Ярулин А.А

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 5.дом 2/1
(наименование объекта, адрес, протяженность)
При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
«30» 06 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВиВ»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 30.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____
Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: Ярулин А.Ч
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 5.дом 2/1
(наименование объекта, адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик через ОДПУ
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РИ Бурлаков
«17» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВ и В »
_____В.Г. Агафонов
_____20 г.

АКТ
«О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 17.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов Начальник ТИ Бурлаков Р.И.
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации: ООО «ЖК Сибири»
Мастер: Сырбу М
(должность Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
Ковальская Светлана Ивановна

составила настоящий акт о нижеследующем:
Произведены гидравлические испытания наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 5.11
(наименование объекта, адрес, протяженность)

При гидравлическом испытании давление было поднято до 6.0 кгс/см^2
При этом по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см^2.
Наружный осмотр инженерных сетей произведен при давлении 6.0 кгс/см^2.

При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: Нет дефектов

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ» _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

Представитель «Абонента» _____
(подпись)

ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор
Лянторское городское муниципальное
унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения
и водоотведения»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Р.И. Буланов
«17» 06 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВиВ»
_____В.Г. Агафонов
_____20___г.

Акт
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ»

г.Лянтор 17.06 2022 г.

Комиссия в составе:
Представитель технической инспекции ЛГ МУП «УТВиВ» _____
инженер технической инспекции А.С. Иванов Пугальский Р.И. Буланов Р.И.
(должность Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации:ООО «ЖК Сибири»_____

Мастер: Сырбу М
(ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.)
Представитель «Абонента»: _____
Ковальская Светлана Ивановна
(должность Ф.И.О.)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Произведена промывка наружных, внутренних инженерных сетей теплоснабжения, на участке: мик 5.11
(наименование объекта, адрес)
Промывка сети и системы произведена холодной водой, давлением 2.5 кгс/см^2.
Расход воды через Счётчик
(наименование среды, давление, расход)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Инженерные сети промыты. Замечаний нет

Работы выполнены согласно строительных норм и правил

Представитель технической инспекции
ЛГ МУП «УТВиВ » _____
(подпись)

Представитель подрядной организации _____
(подпись)

Представитель «Абонента» _____
(подпись)